



T.C  
KIRKLARELİ VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
KIRKLARELİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	13.10.2020 / E.4218
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	13.10.2020 / 10:10
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	13.10.2020 / 15:01
Protokol No / Numune Barkod No	2020-477 - 1 / 17877193
CSBYS No	2073051
Rapor Sayfa Sayısı	2

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ		
Numunenin Alındığı Adres	LÜLEBURGAZ/KIRKLARELİ		
Numune İzleme Noktası	İSTİKLAL MAHALLESİ LÜLEBURGAZ ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞI		
Numunenin Geliş Sebebi	KONTROL İZLEMESİ	*KİM-MİK EK-2/A (YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ HALİNDE)ARITIM YOK	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Nedeni	13.10.2020 - 15:14	Kontrol İzleme	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketli / Miktarı	Steril Pet Şişe + Pet Şişe	ETKETLİ	500 cc.+1L
Numunenin Üret. Tar./ Son Kul. Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---	---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	13.10.2020 15:18	14.10.2020 15:41	
Raporlama Tarihi	14.10.2020 15:45		

**MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER**

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Escherichia coli	cfu/100ml	TS EN ISO 9308-1		0	0
Koliform Bakteri	cfu/100ml	TS EN ISO 9308-1		0	0

**KİMYASAL ANALİZLER**

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Tat (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	Uygun
Amonyum	mg/L	Spektrofotometrik		0,5	Tespit Edilemedi
Bulanıklık ( Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	Uygun
pH	pH Birimi	pH Metre		6,5 - 9,5	8,98
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	Uygun
İletkenlik	µS/cm	Konduktiv		2500	335

Rapor Baskı Tarihi : 14.10.2020

1/2

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 690bc710-ce0c-42e1-bbdb-223f631ea49d kodu ile erişebilirsiniz.  
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.  
Raporun elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden b3611b5b-4783-444d-9382-a4d7ada3c5b kodu ile erişebilirsiniz.  
Raporun elektronik imzalı suretine <https://mhs.mbyss.saglik.gov.tr/e-rapor> adresinden 7902c003-231b-49f9-98d1-e5655da440cc kodu ile erişebilirsiniz.  
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.



T.C  
KIRKLARELİ VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
KIRKLARELİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	13.10.2020 / E.4218
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	13.10.2020 / 10:20
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	13.10.2020 / 15:01
Protokol No / Numune Barkod No	2020-477 - 2 / 17877338
CSBYS No	2073053
Rapor Sayfa Sayısı	2
Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Numunenin Alındığı Adres	LÜLEBURGAZ/KIRKLARELİ
Numune İzleme Noktası	ATA TÜRK MAHALLESİ YENİ SAN.SİTESİ
Numunenin Geliş Sebebi	KONTROL İZLEMESİ *KİM+MİK EK-2/A (YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ HALİNDE)ARITIM YOK
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Nedeni	13.10.2020 - 15:14 Kontrol İzleme
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU --- ---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Steril Pet Şişe + Pet Şişe ETİKETLİ 500 cc +1L
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	--- --- ---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ --- ---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	--- ---
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı	
Numunenin Durumu	Analiz Uygun
Numune Bilgileri	---
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	13.10.2020 15:18 14.10.2020 15:41
Raporlama Tarihi	14.10.2020 15:45

**MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER**

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	cfu/100ml	TS EN ISO 9308-1		0	0
Escherichia coli	cfu/100ml	TS EN ISO 9308-1		0	0

**KİMYASAL ANALİZLER**

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Bulanıklık ( Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	Uygun
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	Uygun
pH	pH Birimi	pH Metre		6,5 - 9,5	8,70
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	Uygun
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	Uygun
İletkenlik	µS/cm	Konduktif		2500	335

Rapor Baskı Tarihi : 14.10.2020

1/2

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 690bc710-ce0e-42e1-bbd8-223f631ea49d kodu ile erişebilirsiniz.  
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.  
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.  
Raporun elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 63e11b8b-478a-444d-9382-aa4d7ada3c5b kodu ile erişebilirsiniz.  
Raporun elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 93854419-584a-41f6-b9ad-295d8e9c9781 kodu ile erişebilirsiniz.  
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.





T.C  
KIRKLARELİ VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
KIRKLARELİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

İlgili Yazı Tarihi ve Sayısı	13.10.2020 / E.4218
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	13.10.2020 / 10:35
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	13.10.2020 / 15:01
Protokol No / Numune Barkod No	2020-477 - 3 / 17877340
CSBYS No	2073064
Rapor Sayfa Sayısı	2

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ		
Numunenin Alındığı Adres	LÜLEBURGAZ/KIRKLARELİ		
Numune İzleme Noktası	CUMHURİYET MAH.5 NOLU A.S.M		
Numunenin Geliş Sebebi	KONTROL İZLEMESİ	*KİM+MİK EK-2/A (YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ HALİNDE)ARITIM YOK	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Nedeni	13.10.2020 - 15:14	Kontrol İzleme	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketli / Miktarı	Steril Pet Şişe + Pet Şişe	ETİKETLİ	500 cc.+1L
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---	---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	13.10.2020 15:18	14.10.2020 15:42	
Raporlama Tarihi	14.10.2020 15:45		

**MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER**

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Escherichia coli	cfu/100ml	TS EN ISO 9308-1		0	0
Koliform Bakteri	cfu/100ml	TS EN ISO 9308-1		0	0

**KİMYASAL ANALİZLER**

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Bulanıklık ( Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	Uygun
İletkenlik	µS/cm	Konduktif		2500	416
Amonyum	mg/L	Spektrofotometrik		0,5	Tespit Edilemedi
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	Uygun
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	Uygun
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	Uygun

Rapor Baskı Tarihi : 14.10.2020

1/2

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 690bc710-cc0c-42e1-bbdb-223f631ea49d kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden b3c11b8b-d783-444d-9382-aa4d7ada3c5b kodu ile erişebilirsiniz. Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://oys.saglik.gov.tr/rapor> adresinden b01ea5ce-cc32-4eab-93bc-b04d8340cfb3 kodu ile erişebilirsiniz. Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.



T.C  
KIRKLARELİ VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
KIRKLARELİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	13.10.2020 / E.4218
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	13.10.2020 / 10:55
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	13.10.2020 / 15:01
Protokol No / Numune Barkod No	2020-477 - 4 / 17877341
CSHYS No	2073065
Rapor Sayfa Sayısı	2

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ		
Numunenin Alındığı Adres	MERKEZ/LÜLEBURGAZ/KIRKLARELİ		
Numune İzleme Noktası	SEVGİ MAH. 7 NOLU A.S.M.		
Numunenin Geliş Sebebi	KONTROL İZLEMESİ	*KİM+MİK EK-2/A (YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ HALİNDE)ARITIM YOK	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Nedeni	13.10.2020 - 15:14	Kontrol İzleme	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Steril Pet Şişe + Pet Şişe	ETİKETLİ	500 cc.+1L
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---	---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	13.10.2020 15:18	14.10.2020 15:42	
Raporlama Tarihi	14.10.2020 15:46		

**MIKROBİYOLOJİK ANALİZLER**

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Escherichia coli	cfu/100ml	TS EN ISO 9308-1		0	0
Koliform Bakteri	cfu/100ml	TS EN ISO 9308-1		0	0

**KİMYASAL ANALİZLER**

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
pH	pH Birimi	pH Metre		6,5 - 9,5	8,44
İletkenlik	µS/cm	Konduktiv		2500	416
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	Uygun
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	Uygun
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	Uygun
Amonyum	mg/l.	Spektrofotometrik		0,5	Tespit Edilemedi

Rapor Baskı Tarihi : 14.10.2020 1/2

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 690bc710-ce0e-42e1-bbdb-223f631ea49d kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.  
Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 690bc710-ce0e-42e1-bbdb-223f631ea49d kodu ile erişebilirsiniz.  
Raporun elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 1799e236-251a-4069-aa08-9999e033e376 kodu ile erişebilirsiniz.  
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.





T.C  
KIRKLARELİ VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
KIRKLARELİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	13.10.2020 / E.4218
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	13.10.2020 / 11:20
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	13.10.2020 / 15:01
Protokol No / Numune Barkod No	2020-477 - 5 / 17877342
CSBYS No	2073068
Rapor Sayfa Sayısı	2

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ		
Numunenin Alındığı Adres	LÜLEBURGAZ/KIRKLARELİ		
Numune İzleme Noktası	DURAK MAHALLESİ 4 NOLU A.S.M		
Numunenin Geliş Sebehi	KONTROL İZLEMESİ	*KİM+MİK EK-2/A (YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ HALİNDE)ARITIM YOK	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	13.10.2020 - 15:14	Kontrol İzleme	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketli / Miktarı	Steril Pet Şişe + Pet Şişe	ETİKETLİ	500 cc.+1L
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÖHÜRLÜ	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---	---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	13.10.2020 15:18	14.10.2020 15:42	
Raporlama Tarihi	14.10.2020 15:46		

**MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER**

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Escherichia coli	cfu/100ml	TS EN ISO 9308-1		0	0
Koliform Bakteri	cfu/100ml	TS EN ISO 9308-1		0	0

**KİMYASAL ANALİZLER**

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
pH	pH Birimi	pH Metre		6,5 - 9,5	8,39
İletkenlik	µS/cm	Konduktiv		2500	413
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	Uygun
Bulanıklık ( Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	Uygun
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	Uygun
Amonyum	mg/L	Spektrofotometrik		0,5	Tespit Edilemedi

Rapor Baskı Tarihi : 14.10.2020 1/2

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 690be710-ee0e-42e1-bbdb-223f631ea49d kodu ile erişebilirsiniz.  
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.  
Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 690be710-ee0e-42e1-bbdb-223f631ea49d kodu ile erişebilirsiniz.  
Raporun elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 690be710-ee0e-42e1-bbdb-223f631ea49d kodu ile erişebilirsiniz.  
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.